



Adresát:
dle rozdělovníku

Váš dopis zn.

Ze dne:

Č.J.: MURY 39413/2023

Spisová značka: STU 5098/2023 POCH

Vyřizuje: Ing. Iveta Pochylová

Telefon: 554 254 301

E-mail: pochylova.iveta@rymarov.cz

Datum: 15.11.2023

Stavebník(ci):

R-Doprava s.r.o., IČO 08444404, Hornoměstská 1293/16a, 795 01 Rýmařov

SPOLEČNÝ SOUHLAS

Dne 13.11.2023 podala u zdejšího stavebního úřadu společnost R-Doprava s.r.o., IČO 08444404, Hornoměstská 1293/16a, 795 01 Rýmařov, společné oznámení záměru stavby nazvané "Plynovodní přípojka" na pozemcích parc.č. 451/1, 451/15 a 440 v k. ú. Rýmařov, obec Rýmařov.

Městský úřad Rýmařov, odbor stavební úřad, jako stavební úřad příslušný podle § 13 odst. 1 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“), po doložení požadovaných dokladů ze dne 27.09.2022 vydává v souladu s ustanovením § 96a stavebního zákona,

společný územní souhlas a souhlas s provedením ohlášeného stavebního záměru

nazvaného **"Plynovodní přípojka" na pozemcích parc.č. 451/1, 451/15 a 440 v k. ú. Rýmařov, obec Rýmařov.**

Stavba obsahuje: *novostavbu plynovodní přípojky pro plynofikaci objektu zázemí pro obsluhu sanitní dopravy.*

Určení prostorového řešení stavby a umístění na pozemku: *u stávajícího HUPu NTL plynovodu na objektu parc.č. 451/15 bude zřízen druhý podružný HUP s novým plynoměrem. Odtud bude vedeno potrubí PE dn 40x3,7 NTL ve vzdálenosti min. 1500 mm od budovy (parc.č. 451/15) po pozemku parc.č. 451/1 až k budově na parc.č. 440 v k.ú. Rýmařov.*

K oznámení záměru a ohlášení stavby bylo doloženo:

- projektová dokumentace stavby, zpracovaná Radoslavem Vrobelem, autorizovaným technikem pro TPS ČKAIT 1102833, Ing. Lubošem Fousem, autorizovaným technikem pro požární bezpečnost staveb ČKAIT 020868;
- souhlas vlastníka pozemku k uskutečnění záměru (*souhlas vlastníka dotčeného pozemku parc. č. 451/1 a 451/15 v k.ú. Rýmařov – Město Rýmařov, ze dne 16.09.2021*),
- závazná stanoviska dotčených orgánů (*závazné stanovisko HZS MSK ze dne 19.04.2021 č.j. HSOS-2756-2/2021*),

- stanoviska správců sítí technické a dopravní infrastruktury (vyjádření Městských služeb Rýmařov, s.r.o., k existenci sítí, ze dne 26.02.2021; stanovisko GasNet Služby s.r.o. Brno ze dne 20.02.2021, pod zn.: 5002317712; vyjádření CETIN a.s., Praha, o existenci sítě elektronických komunikací, ze dne 20.02.2021, pod č.j.: 558149/21; sdělení ČEZ Distribuce, a. s., Děčín, o existenci energetického zařízení, ze dne 20.02.2021, pod zn. 0101467720; sdělení VaK Bruntál a.s., k existenci vodovodních sítí, ze dne 20.02.2021, pod zn.: VaK/321/2021).

Popis další přípravy a provedení záměru:

1. Stavba bude provedena podle projektové dokumentace ověřené v rámci společného souhlasu; případné změny nesmí být provedeny bez předchozího povolení stavebního úřadu.
2. Před zahájením stavebních prací je stavebník povinen oznámit stavebnímu úřadu název a sídlo stavebního podnikatele (stavební podnikatel bude odborná fyzická nebo právnická osoba s příslušným oprávněním), popř., pokud bude stavba prováděna svépomocí, je stavebník povinen zajistit odborné vedení provádění stavby stavbyvedoucím. Dále je stavebník povinen stavebnímu úřadu oznámit termín zahájení stavby.
3. Stavebník zajistí vytyčení prostorové polohy stavby oprávněným zeměměřičem v souladu se schválenou projektovou dokumentací.
4. Při provádění stavby bude nutno dodržovat předpisy týkající se bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, zejména zákon č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), ve znění pozdějších předpisů, a také nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích.
5. Před zahájením stavby bude na viditelném místě umístěn štítek „Stavba povolena“. Štítek musí být chráněn před povětrnostními vlivy, aby údaje na něm zůstaly čitelné a ponechán na místě do závěrečné kontrolní prohlídky stavby.
6. Stavební materiál a suť ze stavby nesmí být skladována na veřejném prostranství, ale musí být zajištěn okamžitý odvoz na regulovanou skládku.
7. Při provádění stavby nesmí být znečišťována komunikace, pokud ke znečištění dojde, je stavebník povinen sjednat neprodleně nápravu.
8. Stavebník musí brát ohledy na ochranu života a zdraví osob, ochranu životního prostředí a majetku i šetrnost k sousedství – tj. respektovat práva a oprávněné zájmy vlastníků sousedních pozemků.
9. Stavebník zajistí, aby na stavbě nebo staveništi byla k dispozici ověřená projektová dokumentace dané stavby a všechny doklady, týkající se provádění stavby, popřípadě jejich kopie.
10. Stavebník je povinen ohlásit stavebnímu úřadu neprodleně po jejich zjištění závady na stavbě, které ohrožují životy a zdraví osob, nebo bezpečnost stavby.
11. Stavebník je povinen vést na stavbě stavební deník (pro kontrolní prohlídky stavby podle § 133 odst. 1 stavebního zákona, při které může stavební úřad při splnění ustanovení § 118 odst. 3 stavebního zákona schválit změnu stavby před jejím dokončením jen zápisem do tohoto deníku, ale i pro řešení případně vzniklých sousedských sporů či problémů souvisejících s prováděním stavby).

12. Stavebník je povinen dle § 176 odst. 1 stavebního zákona ohlašovat nálezy kulturně cenných předmětů, detailů stavby nebo chráněných částí přírody anebo archeologických nálezů.
13. Pro uskutečnění stavby se jako stavební pozemek vymezuje část pozemku parc. č. 451/1, 451/15 a 440 v k. ú. Rýmařov, obec Rýmařov.
14. Zařízení staveniště bude zřízeno v nezbytně nutném rozsahu na pozemku parc. č. 451/1 v k.ú. Rýmařov, obec Rýmařov, skládky stavebního materiálu budou pouze krátkodobé a veškeré odpady budou likvidovány neprodleně. Staveniště bude zabezpečeno a zajištěno tak, aby nemohlo dojít k ohrožení života a zdraví osob.
15. Vzhledem k charakteru stavby nevyžaduje stavební úřad průběžné kontrolní prohlídky stavby.
16. Stavbu lze užívat na základě kolaudačního souhlasu.

Stavební úřad prověřoval, zda je předložený záměr oznamovatele v souladu s požadavky stavebního zákona a jeho prováděcích právních předpisů, zejména s obecnými požadavky na využívání území. Umístění stavby vyhovuje vyhlášce č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vyhláška č. 501/2006 Sb.“), zejména ustanovením § 20, § 21, § 23 a § 25 citované vyhlášky. Dotčený pozemek svými vlastnostmi, zejména velikostí, polohou, plošným a prostorovým uspořádáním a základovými poměry, umožňuje umístění stavby pro navrhovaný účel.

Stavební úřad prověřoval, zda je záměr oznamovatele v souladu s požadavky na veřejnou dopravní a technickou infrastrukturu. Dopravní napojení je řešeno stávající vnitroareálovou účelovou komunikací na pozemku parc.č. 442/1. Vzhledem k charakteru stavby dospěl stavební úřad k závěru, že předmětný záměr je v souladu s požadavky na veřejnou dopravní a technickou infrastrukturu.

Stavební úřad dále prověřoval, zda je záměr oznamovatele v souladu s požadavky zvláštních právních předpisů a se stanovisky dotčených orgánů podle zvláštních právních předpisů, popřípadě s výsledkem řešení rozporů a s ochranou práv a právem chráněných zájmů účastníků řízení. Soulad s požadavky zvláštních právních předpisů a se stanovisky dotčených orgánů podle zvláštních právních předpisů byl prokázán předložením závazného stanoviska Hasičského záchranného sboru MSK, hájícího zájmy požární bezpečnosti. Ostatní zájmy nejsou stavbou dotčeny.

Soulad s ochranou práv a právem chráněných zájmů účastníků řízení byl prokázán předložením souhlasu vlastníka dotčeného pozemku parc.č. 451/1 a parc.č. 451/15 v k.ú. Rýmařov. Na základě výše uvedeného dospěl stavební úřad k závěru, že předmětný záměr je v souladu s požadavky zvláštních právních předpisů a se stanovisky dotčených orgánů podle zvláštních právních předpisů a s ochranou práv a právem chráněných zájmů účastníků řízení.

Stavební úřad vyhodnotil záměr jako stavbu, která vyžaduje územní rozhodnutí o umístění stavby ve smyslu § 76, 77 a 79 stavebního zákona, které lze podle § 96 odst. 2 písm. a) + b) zákona za splnění podmínek § 96 odst. 1 stavebního zákona nahradit územním souhlasem.

Záměr splňuje všechny podmínky podle § 96 odst. 1 stavebního zákona:

- je v zastavěném území nebo v zastavitelné ploše,
- poměry v území se podstatně nemění,
- záměr nevyžaduje nové nároky na veřejnou dopravní a technickou infrastrukturu,
- záměr nepodléhá posouzení z hlediska vlivů na životní prostředí podle zvláštního právního předpisu.

Stavební úřad zjistil, že k předloženému stavebnímu záměru byly předloženy potřebné doklady a podklady dle ustanovení § 105 odst. 2 a 3 stavebního zákona, že projektová dokumentace je úplná,

přehledná, byla zpracovaná oprávněnou osobou, která získala oprávnění podle zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů. V projektové dokumentaci jsou v odpovídající míře řešeny obecné požadavky na výstavbu zejména ustanovení § 6, 10 a 16 vyhlášky č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby, ve znění pozdějších předpisů. Plynovodní přípojka nevyžaduje posouzení z hlediska vyhlášky č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečující bezbariérové užívání staveb, ve znění pozdějších předpisů.

Poučení

Společný souhlas nabývá právních účinků dnem doručení stavebníku. Platí po dobu 2 let ode dne jeho vydání, nepozbývá však platnosti, pokud v této době bylo s ohlášeným stavebním záměrem započato. Platnost společného souhlasu nelze prodloužit.

Souhlas lze přezkoumat v přezkumném řízení, které lze zahájit do 1 roku ode dne, kdy souhlas nabyl právních účinků. Rozhodnutí ve věci prvoinstančního přezkumného řízení nelze vydat po uplynutí 15 měsíců ode dne, kdy souhlas nabyl právních účinků.

Stavebník zajistí, aby byly před započítím užívání stavby provedeny a vyhodnoceny zkoušky a měření předepsané zvláštními právními předpisy.

Ing. Iveta Pochylová

Vedoucí odboru stavební úřad

 Městský úřad
náměstí Míru 1
795 01 Rýmařov 19

Příloha pro oznamovatele:

- ověřená dokumentace záměru

Příloha pro ostatní:

- ověřený situační výkres v měřítku 1:100

Rozdělovník

Stavebník(ci) (doporučeně na doručenkou)

R-Doprava s.r.o., IČO 08444404, Hornoměstská 1293/16a, 795 01 Rýmařov

Na vědomí (doporučeně na doručenkou)

Ostatní účastníci řízení:

Město Rýmařov, náměstí Míru č.p. 230/1, 795 01 Rýmařov

GasNet Služby, s. r. o., IDDS: jnnys6 sídlo: Plynárenská č.p. 499/1, Zábrdovice, 602 00 Brno 2

Městské služby Rýmařov, s. r. o., IDDS: f67mcui sídlo: Palackého č.p. 1178/11, 795 01

Rýmařov

příloha k č.j. MURM 39413/2023
ze dne 15. 11. 2023

Městský úřad
náměstí Míru 1
795 01 Rýmařov 19

LEGENDA SITUACE

- — — — — NOVÉ PLYNOVODNÍ POTRUBÍ NÍZKOTLAKÉ PODZEMNÍ
— — — — — STÁVAJÍCÍ PLYNOVODNÍ POTRUBÍ NÍZKOTLAKÉ PODZEMNÍ
— — — — — STÁVAJÍCÍ SPLAŠKOVÁ KANALIZACE PODZEMNÍ
☐ Sloupek pro měření NTL – stávající
☐ Sloupek pro měření NTL – nový

DLE VYHLÁŠKY Č. 499/2006 SB. O DOKUMENTACI STAVEB TATO PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE SLOUŽÍ PRO ZÍSKÁNÍ POTŘEBNÝCH POVOLENÍ A NENÍ TAK URČENA JAKO PODKLAD K PROVEDENÍ STAVBY! ZHOTOVITEL PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE SI VYHRAŽUJE PRÁVO DLE ZÁKONA ČÍSLO 121/2000 SB., O PRÁVU AUTORSKÉM NA ZÁKLADĚ KTERÉHO NESMÍ BÝT TOTO DÍLO POSKYTNUTO TŘETÍM OSOBÁM BEZ SOUHLASU ZHOTOVITELE.

NÁZEV OBJEKTU:

Plynovodní přípojka

STAVEBNÍK:

R-Doprava s.r.o., IČO: 08444404
Homoměstská 16a, 795 01 Rýmařov

MÍSTO STAVBY:

p.č. 440, 451/1, 451/15, k.ú. Rýmařov



tel. 777050752
tzb@praha-projekce.cz
www.praha-projekce.cz
IČO: 64620425

VYPRACOVAL:

Radoslav Vrobel

ZODP. PROJEKTANT:

Radoslav Vrobel

OBSAH:

D.1.4.4. Plynová odběrná zařízení

NÁZEV VÝKRESU:

Situace sítě

MĚŘÍTKO:

1:100

FORMÁT:

A2

ČÍSLO VÝKRESU:

D.1.4.4-b1

DATUM:

02/2021

STUPEŇ PD:

DSP

Stavebník: R-Doprava s.r.o., IČO : 08444404, Hornoměstská 16a, 795 01 Rýmařov
Místo stavby: p.č. 440, 451/1, 451/15, k.ú. Rýmařov
Typ objektu: Plynovodní přípojka

DOKUMENTACE PRO OHLÁŠENÍ STAVBY NEBO PRO VYDÁNÍ STAVEBNÍHO POVOLENÍ

podle vyhlášky č.499/2006 Sb.,ve znění pozdějších předpisů

D.1.4. Technika prostředí staveb

D.1.4.4. Plynová odběrná zařízení

„Projektová dokumentace byla ověřena
souhlasem s provedením ohlášené stavby

č.j. Hurov 39443/2023
ze dne 15. 11. 2023

podpis Městský úřad

náměstí Míru 1

795 01 Rýmařov 19



Zpracovatel:

Radoslav Vrobel www.praha-projekce.cz

Autorizovaný technik:

Radoslav Vrobel

Datum vydání:

02/2021



Stavebník: R-Doprava s.r.o., IČO : 08444404, Hornoměstská 16a, 795 01 Rýmařov
Místo stavby: p.č. 440, 451/1, 451/15, k.ú. Rýmařov
Typ objektu: Plynovodní přípojka

D.1.4.4-a Technická zpráva

Druh a tlak plynového media, bilance spotřeby plynu

Na základě podkladů se v dané lokalitě nachází stávající NTL řád zemního plynu. Stávající NTL potrubí je vedeno do stávajícího HUPu. V místě stávajícího HUPu bude zřízen druhý podružný HUP pro objekt zázemí pro obsluhu sanitní dopravy. V novém podružném HUPu bude umístěn nový plynoměr. Z HUPu bude vedeno potrubí PE dn 40x3,7 NTL k patě objektu.

Maximální hodinová potřeba plynu bude činit 1,5 m³/hod.

Způsob technického řešení rozvodu plynu, zkoušení plynového zařízení

Ze nového podružného HUPu bude vedeno plynovodní potrubí přípojky pro objekt. Přípojně potrubí od plynoměru bude dimenzí SDR 11 dn 40x3,7 NTL PE 100 z opláštěného PE se signálním vodičem CYY 4mm. Potrubí bude vedeno k patě objektu, kde bude umístěn min. 1m od paty domu přechodový kus ocel/plast DN32/dn40. K obvodové stěně budovy **musí být potrubí do vzdálenosti minimálně 1 m od budovy vedeno kolmo**. Přípojka plynu bude provedena s krytím minimálně 1 m ve spádu dle terénu minim. 0,4 %. Ocelové potrubí vystoupí po fasádě přes ocelovou chráničku do objektu garáží č. 1.22 a poté potrubím v oceli DN 32 bude vedeno k plynovému kondenzačnímu kotli v m.č. 1.07. Potrubí bude vedeno pod stropem, po stěně nebo v drážce zdiva s dodržením podmínek normy TPG 702 04 a TPG 700 01.

Vnitřní plynoinstalace bude řešena dle ČSN EN 1775 – Zásobování plynem - Plynovody v budovách a nové TPG 704 01 - Odběrná plynová zařízení a spotřebiče na plynná paliva v budovách. Rozvod plynu v budově bude proveden z ocelových trub spojovaných svařováním. Ocelové a měděné potrubí bude vedeno po stěnách uchyceno pomocí objímek. Prostupy stěnou budou opatřeny chráničkami.

Venkovní plynoinstalace bude řešena spojováním polyetylenového potrubí, provádí se svařováním elektrotvarovkami, metodou na tupo podle TPG 921 01 nebo mechanickými spojkami. Svislá část potrubní přípojky až ke kovové části přechodky musí být uložena v ochranné trubce.

Zkoušení potrubí se provede dle TPG 702 01, 702 04. Tlakovou zkoušku provede dodavatel montáže za účasti budoucího provozovatele podle ČSN EN 12007-1. Předání a převzetí potrubí bude provedeno dle ČSN EN 12 007-3 kap.

Účelem tlakové zkoušky je prokázat těsnost smontovaného potrubí. Provádí se vzduchem nebo inertním plynem. Volné konce zkoušeného potrubí se uzavírají zaslepovacími přírubami, přivařovacími dny nebo zátkami vyhovujícími pro zkušební přetlak. V průběhu zkoušky nesmějí být na potrubí prováděny žádné práce nebo zásahy, které by mohly ovlivnit její průběh a

Stavebník: **R-Doprava s.r.o., IČO : 08444404, Hornoměstská 16a, 795 01 Rýmařov**
Místo stavby: **p.č. 440, 451/1, 451/15, k.ú. Rýmařov**
Typ objektu: **Plynovodní přípojka**

výsledek. Povoleno je pouze odstraňování úniků dotahováním přírubových spojů, závitových spojů a ucpávek armatur. O zkoušce s kladným výsledkem se sepíše zápis. Je-li průběh zkoušky nebo bezprostředně po jejím zakončení prováděna stejným pracovníkem výchozí revize, může být zápis o zkoušce součástí zprávy o výchozí revizi zařízení.

Tlakovou zkoušku řeší ČSN EN 12007-1. Tlaková zkouška se provádí vzduchem nebo inertním plynem při přetlaku zkušebního média v rozsahu 600 kPa u potrubí nízkotlakého (což je 1,5 násobek provozního tlaku, požadavek Gasnet), u dočasného nadzemního vedení potrubí a u středotlakého potrubí uloženého ve vzdálenosti od budov větší než 2m, u zaústění středotlakých přípojek a navazujících částí svírajících se zaústěním úhel 120° nebo větší. V rozsahu 550-600 kPa u středotlakého potrubí uloženého ve vzdálenosti do 2m od budov. Jeli středotlaké potrubí vedeno v různých vzdálenostech od budov (do 20, nad 2 m) , zkouší se potrubí přednostně tlakem 550-600 kPa.

Potrubí vedené zemí musí být před zahájením tlakování uloženo v zemi a kromě armatur a rozebíratelných spojů zasypané. Tlakovou zkoušku je možné zahájit až po ustálení přetlaku v potrubí. Průběh ustálení tlaku se kontroluje deformačním tlakoměrem s rozsahem 0-600kPa s třídou přesnosti 2,5 s průměrem pouzdra minimálně 160mm. Dále pak diferenčním kapalinovým tlakoměrem oproti nádobě s geometrickým objemem nejméně 100 l, uložené ve stejné hloubce jako potrubí a zasypané zeminou. Doba trvání tlakové zkoušky je závislá na geometrickém objemu zkoušeného potrubí a na druhu použitého tlakoměru. Doba trvání tlakové zkoušky je pro každých i započatých 250 l objemu nejméně 30 min při použití deformačního tlakoměru a nejméně 5 min při použití diferenčního tlakoměru přičemž trvání tlakové zkoušky nesmí být kratší než 15 min.

Těsnost armatur a rozebíratelných spojů se ověřuje pěnотvorným roztokem nebo jiným vhodným způsobem. Ověřování se provádí při zahájení a při ukončení tlakové zkoušky. Těsnost potrubí je vyhovující, pokud v průběhu tlakové zkoušky nedošlo ke změně přetlaku vlivem úniku zkušebního média a nebyly zjištěny netěsnosti nebo zjištěné netěsnosti přírubových spojů, závitových spojů nebo ucpávek armatur byly odstraněny. Dojde-li při zkoušce k poklesu přetlaku vlivem úniku zkušebního média a místa úniku nebyla identifikována, je možno při novém tlakování přidat do potrubí dávkovacím zařízením odorant, popř. jinou látku umožňující identifikaci úniků. Příprava tlakové zkoušky s přidáním odorantu (jiné látky) a vypouštění média se provádí podle technologického postupu, který musí respektovat podmínky plynárenského podniku. Platnost tlakové zkoušky potrubí je 6 měsíců. Není-li do této doby plynovod (přípojka) uveden do provozu, musí být tlaková zkouška opakována.

Odevzdání a převzetí se provádí podle zvláštních právních předpisů. Před odevzdáním a převzetím musí být provedena výchozí revize. Při převzetím řízení dodavatel odevzdává a odběratel přebírá doklady a to zejména: zpráva o výchozí revizi plynového zařízení a zápis o tlakové zkoušce, zprávy o výchozích revizích ostatních vyhrazených zařízeních, které jsou součástí plynového zařízení, dokumentace skutečného provedení stavby se zaměřením všech lomů trasy a armatur na nejméně dva pevné body (v měřítku 1:500 nebo větším).

Stavebník: **R-Doprava s.r.o., IČO : 08444404, Hornoměstská 16a, 795 01 Rýmařov**
Místo stavby: **p.č. 440, 451/1, 451/15, k.ú. Rýmařov**
Typ objektu: **Plynovodní přípojka**

Popis fakturačního měření odběru plynu a jeho regulace

Za podružným HUPem bude instalován membránový plynoměr G 4 s roztečí 250 mm a dva kulové kohouty DN 32 s integrovanou tlakovou zátkou a měřicím vývodem osazenými před a za plynoměrem (dle požadavků nové TPG 704 01).

Skříňka rozměru 700 x 700 x 350 mm bude opatřena čitelným nápisem HUP žluté barvy (hlavní uzávěr plynu). Číselník plynoměru se doporučuje umístit ve výši minimálně 0,80 až 1,00 m nad úrovní terénu.

Popis spotřebičů a plynového zařízení

V objektu bude napojen jeden plynový spotřebič plynový kondenzační kotel 12kW s ohřevem TUV v integrovaném zásobníku v m.č. 1.07. Kotel bude s maximální spotřebou plynu cca 1,5 m³/hod. Jedná se o uzavřený spotřebič v provedení „C“ bez nároku na obestavěný prostor s koaxiálním odtahem spalin nad střechu objektu. Prostup plynovodního potrubí nosnou zdí bude opatřen chráničkou. Po montáži a tlakových zkouškách se potrubí opatří ochranným základním nátěrem S 2000 proti korozi a dvojnásobným vrchním nátěrem S 2013 odstínu 6200 v souladu s ČSN 13 0072.

Podmínky připojení na plynovodní síť

Pro připojení na plynovodní síť je potřeba dodržet požadavky vyjádření dotčeného provozovatele plynového zařízení správce sítě Gasnet. Montáž plynového zařízení a rozvodů smí provádět pouze oprávněná organizace, která si požádala nebo je vlastníkem certifikace GAS pro práce se zvýšeným nebezpečím. Nutno dodržet platné předpisy zejména pak TPG 702 01, TPG 700 24, TPG 921 01, ČSN EN 12007 a ČSN 73 6005. Při provádění prací je stavebník povinen v souladu s platnými předpisy učinit veškerá opatření, aby nedošlo k poškození plynárenského zařízení a splnit následující podmínky:

- písemně uvědomit Gasnet o zahájení prací nejméně 7 pracovních dnů předem
- stavebník zajistí ochranu plynárenského zařízení v rozsahu daném zejména zákonem č. 458/2000 Sb, ČSN 73 6005, TPG 702 01, TPG 702 04 i v souladu s ostatními platnými předpisy a je povinen učinit veškerá opatření, aby během stavební činnosti ani jejím následkem nedošlo k poškození plynárenského zařízení. V této souvislosti odpovídá jak za škody způsobené na zařízení plynárenské společnosti, tak za škody vzniklé na zdraví a majetku třetím osobám.
- pro křížení a souběhy s inženýrskými sítěmi platí ČSN 73 6005, tabulka č.1 a č.2. vzdálenosti tam uvedené je třeba při provádění výstavby bezpodmínečně dodržet.
- v místech, kde dojde k souběhu nebo křížení s podzemním zařízením ostatních správců s provozovaným plynárenským zařízením je nutné před záhozem převzetí uvedených úseků zástupcem příslušného mistrovského okrsku zápisem do stavebního deníku.

Stavebník: **R-Doprava s.r.o., IČO : 08444404, Hornoměstská 16a, 795 01 Rýmařov**
Místo stavby: **p.č. 440, 451/1, 451/15, k.ú. Rýmařov**
Typ objektu: **Plynovodní přípojka**

.....

Projektant upozorňuje, že poloha inženýrských sítí a zařízení je v dokumentaci uvedena pouze orientačně dle dispozic jednotlivých správců sítí. Před vlastní stavbou je nutné požádat správce inženýrských sítí o vytýčení jejich zařízení a zajistit souběhy a křížení s navrženou STL a NTL plynovou přípojkou.

Při použití bezvýkopových technologií (např. protlaku) bude před zahájením stavební činnosti provedeno úplné obnažení plynárenského zařízení v místě křížení na náklady stavebníka. V případě, že nebude tato podmínka dodržena, nesmí být použita bezvýkopová technologie.

Provádění zemních prací se řídí ustanovením vyhlášky ČÚBP a ČBÚ č. 324/1990 a ČSN 73 3050, ČSN EN 12 007-3. Dno výkopu musí být vyrovnáno a zhutněno tak, aby potrubí po položení spočívalo po celé své délce na podsypu, aby nedocházelo k bodovému podpírání. Na dně výkopu se provede podsyp pískem o výšce nejméně 0,1 m, po celé délce potrubí se provede obsyp. Souběžně s potrubím se uloží měděný izolovaný signalizační vodič o průřezu 4 mm², který se připevní na horní část potrubí, vždy ukončený elektrosvorkou (tzv. kloboučkem).

Nejmenší výška podsypu po zhutnění musí dosahovat minimálně 0,2 m nad vrch potrubí, nejmenší šířka vrstvy obsypu je 0,1 m. Ve vzdálenosti 0,3 až 0,4 m nad vrchem potrubí se uloží výstražná fólie žluté barvy podle ČSN 73 6006. Šířka folie musí být taková, aby přesahovala šířku uloženého potrubí nejméně o 50 mm na obou stranách. Trubní vedení se pokládá tak, aby nedošlo při jeho kladení k poškození. Označení plynovodu a přípojek orient. tabulkami se provede dle TPG 700 24. Před provedením zásypu musí být provedeno geodetické zaměření potřebné pro vyhotovení dokladů podle ČSN EN 12007-1.

Při provádění prací nutno dbát všech příslušných bezpečnostních předpisů, nařízení a opatření. Upozorňuje se na bezpodmínečné dodržování všech ČSN, zvýšená opatrnost je potřebná v blízkosti elektrických, vodovodních a kanalizačních vedení, která je nutno před zahájením výkopových prací vytýčit nebo k vytýčení přizvat jejich správce. V místech křížení sítí je potom nutno provádět zemní práce ručně a s co největší opatrností. Jednotlivá vedení je nutno řádně zajistit před jejich poškozením. Případný výkop v místní komunikace resp. chodníku je nutno zabezpečit dopravními značkami, zábranami a v nočních hodinách osvětlením 24 V. Po ukončení montáže musí být povrch uveden do původního stavu.

Pro tuto projektovou dokumentaci je zpracované požárně bezpečnostní řešení, které je nutné při montáži dodržet.

TPG 609 01 - Regulátory tlaku plynu pro vstupní přetlak do 0,4 MPa. Umísťování a provoz.

TPG 700 01 - Použití měděných materiálů pro rozvod plynu

TPG 700 21 - Číchačky pro plynovody a přípojky

TPG 700 24 - Označování plynovodů a přípojek

TPG 702 01 - Plynovody a přípojky z polyetylenu

TPG 702 04 - Plynovody a přípojky z oceli s nejvyšším provoz tlakem do 100 barů včetně

TPG 703 01 - Průmyslové plynovody

Stavebník: **R-Doprava s.r.o., IČO : 08444404, Hornoměstská 16a, 795 01 Rýmařov**
Místo stavby: **p.č. 440, 451/1, 451/15, k.ú. Rýmařov**
Typ objektu: **Plynovodní přípojka**

TPG 704 01 - Odběrná plynová zařízení a spotřebiče na plynná paliva v budovách
TPG 704 03 - Domovní plynovody z vícevrstevných trubek. Navrhování a stavba
TPG 800 00 - Systém rozdělení spotřebičů na plynná paliva
TPG 800 03 - Připojování odběrných plynových zařízení a jejich uvádění do provozu
TPG 921 01 - Spojování plynovodů a plynovodních přípojek z polyetylenu
TPG 934 01 - Plynoměry. Umísťování, připojování a provoz
TPG 941 02 - Komíny, kouřovody, odtahy spalín
ČSN 07 0703 - Kotelny se zařízeními na plynná paliva
ČSN 38 6405 - Plynová zařízení. Zásady provozu
ČSN EN 12007-1 (386413) Zařízení pro zásobování plynem - Plynovody s nejvyšším provozním tlakem do 16 bar včetně
ČSN EN 12327 (386414) Zařízení pro zásobování plynem - Tlakové zkoušky, postupy při uvádění do provozu a odstavování z provozu
ČSN EN 12186 (386417) Zásobování plynem - Regulační stanice pro přepravu a rozvod plynu - Funkční požadavky
ČSN EN 15001-1 (386420) Zásobování plynem - Plynovody s provozním tlakem vyšším než 0,5 bar pro průmyslové využití
ČSN EN 1775 (386441) Zásobování plynem - Plynovody v budovách
ČSN EN 12732+A1 Zařízení pro zásobování plynem - Svařované ocelové potrubí - Funkční požadavky
ČSN 73 6005 (736005) Prostorové uspořádání sítí technického vybavení

Při montáži plynovodního potrubí včetně příslušenství a při montáži plynového kotle včetně příslušenství je potřeba dodržet montážní návody od výrobce.

D.1.4.4-b Výkresová část

č.v. D.1.4.4-b1	Situace sítě
č.v. D.1.4.4-b2	Plynoinstalace 1NP
č.v. D.1.4.4-b3	Plynoinstalace izometrie

Městský úřad Rýmařov
Doručeno: 13.11.2023 16:34:40
Č.j.: MURY 39172/2023
listy: 3 přílohy: 0

**Adresa příslušného úřadu**

Úřad: Městský úřad Rýmařov, odbor SÚ
Ulice: náměstí Míru 230/1
PSČ, obec: 795 01 Rýmařov

Věc: SPOLEČNÉ OZNÁMENÍ ZÁMĚRU

podle ustanovení § 96a zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), a § 15b vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu

ČÁST A**I. Identifikační údaje záměru**

(druh a účel záměru, v případě souboru staveb označení jednotlivých staveb souboru, místo záměru – obec, ulice, číslo popisné / evidenční)

PLYNOVODNÍ PŘÍPOJKA - VIZ DOKUMENTACE

II. Pozemky, na kterých se záměr umísťuje a povoluje

katastrální území	parcelní č.	druh pozemku podle katastru nemovitostí	výměra
RÝMAŘOV	451/1	OST. PLOCHA	
	451/15		
	440		

Umísťuje-li se záměr na více pozemcích / stavbách, žadatel připojuje údaje obsažené v tomto bodě v samostatné příloze: ☐ ano ☒ ne

III. Identifikační údaje oznamovatele

(fyzická osoba uvede jméno, příjmení, datum narození, místo trvalého pobytu popřípadě adresu pro doručování, není-li shodná s místem trvalého pobytu; pokud záměr souvisí s její podnikatelskou činností, uvede fyzická osoba jméno, příjmení, datum narození, IČ, bylo-li přiděleno, místo trvalého pobytu popřípadě též adresu pro doručování, není-li shodná s místem trvalého pobytu; právnická osoba uvede název nebo obchodní firmu, IČ, bylo-li přiděleno, adresu sídla popřípadě též adresu pro doručování, není-li shodná s adresou sídla, osobu oprávněnou jednat jménem právnické osoby)

R - Popram S.r.o. IČ 084 44 404
Hornoměřská 16a
795 01 Rámařov

Telefon / mobilní telefon: 777 459 334

Fax / e-mail: ruzicka@rdopram.cz

Datová schránka:

Oznamuje-li záměr více oznamovatelů, připojují se údaje obsažené v tomto bodě v samostatné příloze:

☐ ano

☒ ne

IV. Oznamovatel jedná

☒ samostatně

☐ je zastoupen; v případě zastoupení na základě plné moci, je plná moc připojena v samostatné příloze (u fyzické osoby se uvede jméno, příjmení, datum narození, místo trvalého pobytu popřípadě adresa pro doručování, není-li shodná s místem trvalého pobytu; právnická osoba uvede název nebo obchodní firmu, IČ, bylo-li přiděleno, adresu sídla popřípadě adresu pro doručování, není-li shodná s adresou sídla, osobu oprávněnou jednat jménem právnické osoby):

Telefon / mobilní telefon:

Fax / e-mail / datová schránka:

V. Popis záměru

VIZ PŘÍLOHA

VI. U dočasné stavebního záměru

Doba trvání:

Návrh úpravy pozemku po jeho odstranění:

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

VII. Pokud je součástí souboru staveb vodní dílo¹⁾, připojí stavebník dále doklady podle části B příloh č. 13 až 22

VIII. Posouzení vlivu záměru na životní prostředí podle zvláštního právního předpisu

Záměr ze zákona nevyžaduje posouzení jeho vlivů na životní prostředí:


- ☐ nevztahuje se na ni zákon č. 100/2001 Sb. ani § 45h a 45i zákona č. 114/1992 Sb.

Záměr nevyžaduje posouzení vlivů na základě správního aktu příslušného správního orgánu

- ☐ stanovisko orgánu ochrany přírody podle § 45i odst. 1 zákona č. 114/1992 sb., kterým tento orgán vyloučil významný vliv na předmět ochrany nebo celistvost evropsky významné lokality nebo ptačí oblasti, pokud je podle zákona č. 114/1992 Sb., vyžadováno
- ☐ sdělení příslušného úřadu, že podlimitní záměr nepodléhá zjišťovacímu řízení, je-li podle zákona č. 100/2001 Sb. vyžadováno
- ☐ závěr zjišťovacího řízení, kterým se stanoví, že stavba / její změna nemůže mít významný vliv na životní prostředí, pokud je vyžadováno podle zákona č. 100/2001 Sb.

¹⁾ § 15a odst. 1 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů.

V dne 28. 3. 2011


.....
podpis

R-Doprava s.r.o.
Hornoměstská 1293/16a
795 01 Rýmařov
ICO: 084 44 404 NEJSME PLÁTCI DPH
Tel.: +420 554 211 990

ČÁST B

Přílohy k žádosti:

- ☐ 1. Není-li žadatel vlastníkem pozemku nebo stavby a není-li oprávněn ze služebnosti nebo z práva stavby požadovaný stavební záměr nebo opatření uskutečnit, dokládá souhlas vlastníka pozemku nebo stavby. Není-li žadatel o povolení změny dokončené stavby jejím vlastníkem, dokládá souhlas vlastníka stavby. K žádosti o povolení změny dokončené stavby v bytovém spoluvlastnictví vlastní jednotky dokládá souhlas společenství vlastníků, nebo správce, pokud společenství vlastníků nevzniklo.

Souhlas s navrhovaným stavebním záměrem musí být vyznačen na situačním výkresu dokumentace.

Souhlas se nedokládá, je-li pro získání potřebných práv k pozemku nebo stavbě pro požadovaný stavební záměr nebo opatření stanoven účel vyvlastnění zákonem.

- ☐ 2. Plná moc v případě zastupování, není-li udělena plná moc pro více řízení, popřípadě plná moc do protokolu.

- ☐ 3. Seznam a adresy oprávněných osob z věcných práv k pozemkům nebo stavbám, na kterých se stavba / změna stavby umísťuje.

- ☐ 4. Souhlasy osob, jejichž vlastnické nebo jiné věcné právo k sousedním stavbám anebo sousedním pozemkům nebo stavbám na nich může být umístěním stavebního záměru přímo dotčeno; souhlas s navrhovaným záměrem musí být vyznačen na situačním výkresu.

- ☐ 5. Návrh plánu kontrolních prohlídek stavby.

- ☐ 6. Celková situace v měřítku katastrální mapy včetně parcelních čísel, se zakreslením požadovaného záměru, s vyznačením vazeb a účinků na okolí.

- ☒ 7. Dokumentace nebo projektová dokumentace podle druhu stavby podle § 105 odst. 2 až 6 stavebního zákona. Je-li předmětem žádosti o společné oznámení stavba vodního díla týkající se hraničních vod, předloží se projektová dokumentace v počtu stanoveném mezinárodními smlouvami, kterými je Česká republika vázána.

- ☐ 8. Jde-li o stavbu / její změnu, která nevyžaduje posouzení jejích vlivů na životní prostředí na základě správního aktu příslušného správního orgánu.

☐ stanovisko orgánu ochrany přírody podle § 45i odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb., kterým tento orgán vyloučil významný vliv na předmět ochrany nebo celistvost evropsky významné lokality nebo ptačí oblasti, pokud je vyžadováno podle zákona č. 114/1992 Sb., nebo

☐ sdělení příslušného úřadu, že podlimitní záměr nepodléhá zjišťovacímu řízení, pokud je podle zákona č. 100/2001 Sb., vyžadován, nebo

☐ závěr zjišťovacího řízení, kterým se stanoví, že stavba / její změna nemůže mít významný vliv na životní prostředí, pokud je vyžadován podle zákona č. 100/2001 Sb.

- ☐ 9. Závazná stanoviska dotčených orgánů, popřípadě jejich rozhodnutí opatřená doložkou právní moci,

S uvedením příslušného orgánu, č.j. a data vydání, a to na úseku:

☐ posuzování souladu s ÚPD (v případě, že je vydáváno závazné stanovisko podle § 96b stavebního zákona)

☐ ochrany přírody a krajiny

☐ ochrany vod

- ☐ ochrany ovzduší
- ☐ ochrany zemědělského půdního fondu
- ☐ ochrany lesa
- ☐ ochrany ložisek nerostných surovin
- ☐ odpadového hospodářství
- ☐ ochrany veřejného zdraví
- ☐ veterinární péče
- ☐ památkové péče
- ☐ dopravy
- ☐ energetiky
- ☐ mírové využívání jaderné energie a ionizujícího záření
- ☐ elektronických komunikací
- ☐ obrany státu
- ☐ bezpečnosti státu
- ☐ ochrany obyvatelstva
- ☐ požární ochrany
- ☐ bezpečnosti práce
- ☐ další
-
-

- ☐ 10. Stanoviska vlastníků veřejné dopravní a technické infrastruktury k možnosti a způsobu napojení záměru nebo k podmínkám dotčených ochranných a bezpečnostních, vyznačená na situačním výkresu, a to na úseku

- ☒ elektřiny
- ☒ plynu
- ☒ vody
- ☒ kanalizace
- ☐ rozvodu tepla
- ☒ elektronických komunikací
- ☐ dopravy
- ☐ další
-
-

- ☐ 11. U výrobků, které plní funkci stavby, doklad podle zvláštního právního předpisu prokazujícího shodu jeho vlastností s požadavky na stavby podle § 156 stavebního zákona nebo technickou dokumentaci výrobce nebo dovozce, popřípadě další doklad, z něhož je možné ověřit dodržení požadavků na stavby.

- ☐ 12. Další přílohy podle části A
- ☐ k bodu II. žádosti
 - ☐ k bodu III. žádosti
- ☐ 13. Označení a účel stavby: kategorie výrobku označeného CE²⁾, počet napojených ekvivalentních obyvatelů³⁾.
- ☐ 14. Způsob vypouštění odpadních vod: do kanalizace, do povrchových vod, do vod podzemních.
- ☐ 15. Údaje o místě vypouštění odpadních vod: název obce, název katastrálního území, parcelní číslo podle pozemku katastru nemovitostí, orientační určení polohy – souřadnice X, Y určené v souřadnicovém systému Jednotné trigonometrické sítě katastrální. V případě, že se vypouštění odpadních vod týká vodního toku, přiloží také: název vodního toku a kilometráž výpusti (staničení).
- ☐ 16. Zpracovatel projektové dokumentace: jméno, popřípadě jména, příjmení, titul, adresa, číslo, pod kterým je zapsán v seznamu autorizovaných osob.
- ☐ 17. Zpracovatel vyjádření osoby s odbornou způsobilostí⁴⁾, pokud se jedná o vypouštění odpadních vod do vod podzemních: jméno, popřípadě jména, příjmení, titul, adresa, číslo, pod kterým je zapsán v seznamu autorizovaných osob.
- ☐ 18. Zhotovitel stavby vodního díla (je-li v době podání žádosti znám): název stavebního podnikatele, sídlo, IČO (bylo-li přiděleno).
- ☐ 19. Stanovisko správce povodí.
- ☐ 20. Vyjádření příslušného správce vodního toku v případě vypouštění odpadních vod z vodního díla do vod povrchových.
- ☐ 21. Vyjádření osoby s odbornou způsobilostí⁴⁾, pokud se jedná o vypouštění odpadních vod z vodního díla přes půdní vrstvy do vod podzemních, které obsahuje:
- ☐ základní údaje, včetně identifikace zadavatele a zpracovatele vyjádření, popřípadě zpracovatele příslušné projektové dokumentace,
 - ☐ popisné údaje, včetně identifikace hydrogeologického rajonu, útvaru podzemních vod, popřípadě kolektoru, ve kterém se nachází podzemní vody, se kterými má být nakládáno,
 - ☐ zhodnocení hydrogeologických charakteristik, včetně stanovení úrovně hladiny podzemních vod, mocnosti zvodnělé vrstvy směru proudění podzemních vod, se kterými má být nakládáno,
 - ☐ zhodnocení míry rizika ovlivnění množství a jakosti zdrojů podzemních a povrchových vod nebo chráněných území vymezených zvláštními právními předpisy,
 - ☐ zhodnocení ovlivnění režimu přírodních léčivých zdrojů nebo zdrojů přírodních minerálních vod dané zřidelní struktury, pokud se vypouštění odpadních vod v oblasti takového zdroje nachází, a
 - ☐ návrh podmínek, za kterých může být povolení k vypouštění odpadních vod do vod podzemních vydáno, pokud může toto vypouštění mít podstatný vliv na jakost a množství podzemních vod nebo chráněná území vymezená zvláštními právními předpisy.
- ☐ 22. Provozní řád.

²⁾ Zařazení dle Minimální účinnosti čištění pro kategorie výrobků označovaných CE v procentech do kategorie, vydané oprávněnou organizací (zkušební ústav).

³⁾ Ekvivalentní obyvatel (EO) je definovaný produkcí znečištění 60g BSK₅ za den (biochemická spotřeba kyslíku pětidenní s potlačením nitrifikace). Zatížení vyjádřené v počtu ekvivalentních obyvatel se vypočítává z maximálního průměrného týdenního zatížení vstupu do čistírny odpadních vod během roku, s výjimkou neobvyklých situací, jako jsou např. silné deště a povodně.

⁴⁾ Zákon č. 62/1988 Sb., o geologických pracích a o Českém geologickém úřadu, ve znění pozdějších předpisů.



HASIČSKÝ ZÁCHRANNÝ SBOR MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE

Výškovická 40, 700 30 Ostrava-Zábřeh



Č.j. HSOS-2756-2/2021

Bruntál 19.04.2021

Vyřizuje: Ing. Eva Holá
Tel.: 950 740 120
E-mail: eva.hola@hzsmsk.cz

Počet listů: 1
Přílohy: 1
PID: HZSTX00D0GAD

R-doprava s.r.o.
Hornoměstská 1293/16a
795 01 Rýmařov

Závazné stanovisko dotčeného orgánu na úseku požární ochrany

Název a místo stavby: Plynovodní přípojka pro kondenzační kotel 12kW, na pozemku parc. č. 440, 451/1, 451/15 v k.ú. Rýmařov

Stavebník: R-doprava s.r.o., Hornoměstská 1293/16a, 795 01 Rýmařov, IČ: 08444404

Předložená dokumentace: ohlášení stavby, zpracovatel Radoslav Vrobel, ČKAIT 1102893, datum 02/2021

Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje (dále jen „HZS MSK“) jako věcně a místně příslušný dotčený orgán na úseku požární ochrany dle ustanovení § 7 odst. 4 zákona č. 320/2015 Sb., o Hasičském záchranném sboru České republiky a o změně některých zákonů (zákon o hasičském záchranném sboru), ve znění zákona č. 183/2017 Sb., a dle ustanovení § 26 odst. 2 písm. b) a ustanovení § 31 odst. 1 písm. b) zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o požární ochraně“), posoudil v rozsahu níže uvedených podkladů výše uvedenou dokumentaci předloženou dne 31.03.2021 a vydává k ní v souladu s ustanovením § 31 odst. 3 zákona o požární ochraně a dále dle ustanovení § 149 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů,

SOUHLASNÉ ZÁVAZNÉ STANOVISKO.

Odůvodnění:

HZS MSK vycházel při vydání závazného stanoviska z těchto podkladů:

- Požárně bezpečnostní řešení (zpracovatel Ing. Luboš Fous, ČKAIT 0200868, datum 1.3.2021).

Posouzením předložené dokumentace dle ustanovení § 46 odst. 1 vyhlášky č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci), ve znění vyhlášky č. 221/2014 Sb., v rozsahu výše uvedených podkladů, dospěl HZS MSK k závěru, že požárně bezpečnostní řešení splňuje obsahové náležitosti dle ustanovení § 41 vyhlášky o požární prevenci. Z obsahu posouzeného požárně bezpečnostního řešení vyplývá, že jsou splněny technické podmínky požární ochrany kladené na danou stavbu vyhláškou č. 23/2008 Sb., o technických podmínkách požární ochrany staveb, ve znění vyhlášky č. 268/2011 Sb.

HZS Moravskoslezského kraje
územní odbor Bruntál
Zeyerova 15
792 01 Bruntál


nprap. Ing. Eva Holá
referent pracoviště prevence, ochrany
obyvatelstva a krizového řízení